



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД № 63 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА ЕНАКИЕВО»
ДНР 286483, Г.О. ЕНАКИЕВО, Г. УГЛЕГОРСК, УЛ. СТАНКЕВСКОГО, Д 10,
e-mail: KDOY63@mail.ru

09 июля 2024 г. № 150/1

На _____ от _____

Начальнику управления
образования администрации
городского округа Енакиево

Жавко Н.В.

План мероприятий по устранению нарушений по предписаниям МЧС

№ п/п	Вид нарушения	Сроки выполнения
Предписание МЧС		
1.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 5 ППР в РФ;	август 2024
2.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности. п. 3 ППР в РФ;	август 2024
3.	При эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией (деревянные конструкции кровли и чердачного помещения). п. 13 ППР в РФ; ст. 6 №123-ФЗ; Свод правил СП 2.13.130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.4.5	Составление сметной документации июль-август 2024
4	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона	Составление сметной документации июль-август 2024

	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. п. 12 ППР в РФ	
5	Руководитель не обеспечил определение класса зоны в соответствии с главой 5 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте. п. 12 ППР в РФ	Составление сметной документации июль-август 2024
6	Руководителем не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п. 17 ППР в РФ	Составление сметной документации июль-август 2024
7	Двери эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу, не предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания п. 16 «д» ППР в РФ ст. 6 № 123-ФЗ; Свод правил «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» СП 1.13130.2020 (далее - СП 1.13130.2020) СП 1.13130.2020 п. 4.2.22	Составление сметной документации июль-август 2024
8	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 ст. 6 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 5.2.3	Составление сметной документации июль-август 2024
9	Части зданий не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра для выхода в чердачное помещение и противопожарная дверь 2-го типа в помещение щитовой) ст. 6 № 123-ФЗ; Статья 88, п.1 № 123-ФЗ п. 7.7 СВОДА ПРАВИЛ "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ" СП 4.13130.2020 (далее СП 4.13130.2020)	Составление сметной документации июль-август 2024
10	Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила	Составление сметной документации июль-август 2024

	проектирования», таблица А 1, п. 1	
11	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа (СО-3) №123-ФЗ ст. 6 Постановления №1464 Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приложение N 5, п. 1	Составление сметной документации июль-август 2024
12	Помещения детского сада не оборудованы эвакуационным освещением п. 23 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 9.10, таблица 9.1 п. 10	Составление сметной документации июль-август 2024
13	Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений №123-ФЗ ст. 6 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 Таблица 1, п. 15	Составление сметной документации июль-август 2024
14	Исполнение пожарных шкафов с ПК не соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009. №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее СП 10.13130.2020) п. 6.2.3	Составление сметной документации июль-август 2024
15	Не предусмотрена на водомерном узле байпасная линия с электромагнитным клапаном №123-ФЗ ст. 6 СП 10.13130.2020 п. 13.4	Составление сметной документации июль-август 2024
16	На здании детского сада отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями) направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения п. 48 ППР в РФ	август 2024
17	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых строительных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолиум) п. 25 ППР в РФ; ст. 5, ст. 6, ст. 53 ч.1-2, ст.134 п.6 таблица 28 № 123-ФЗ	Составление сметной документации июль-август 2024

Заведующий



В.В. Юрченко